

MESE	T media ambiente (roma)	Rggmm (Kwh/mq/gg)	Rgmm (Kwh/mq)	Kwp	produzione mensile (Kwh)	Fabbisogno mensile (Kwh)	% copertura	
gennaio	7,60°C	3,55	106,5	6,66	709	3486	20%	G
febbraio	8,70°C	4,07	122,1	6,66	813	3486	23%	F
marzo	11,40°C	4,95	148,5	6,66	989	3486	28%	M
aprile	14,70°C	5,28	158,4	6,66	1055	3486	30%	A
maggio	18,50°C	5,8	174	6,66	1159	4926	24%	M
giugno	22,90°C	5,88	176,4	6,66	1175	5506	21%	G
luglio	25,70°C	5,99	179,7	6,66	1197	6366	19%	L
agosto	25,30°C	5,68	170,4	6,66	1135	6366	18%	A
settembre	22,40°C	5,04	151,2	6,66	1007	4926	20%	S
ottobre	17,40°C	4,32	129,6	6,66	863	3486	25%	O
novembre	12,60°C	3,44	103,2	6,66	687	3486	20%	N
dicembre	8,90°C	2,9	87	6,66	579	3486	17%	D
Rg annua (Kwh/mq)					annuale (Kwh)	annuale (Kwh)		
1707					11369	52492	22%	

MESE	T media ambiente (roma)	Rggmm (Kwh/mq/gg)	Rgmm (Kwh/mq)	Kwp	produzione mensile (Kwh)	Fabbisogno mensile (Kwh)	% copertura	
gennaio	7,60°C	3,63	108,9	12,5	1361	3486	39%	G
febbraio	8,70°C	3,74	112,2	12,5	1403	3486	40%	F
marzo	11,40°C	3,99	119,7	12,5	1496	3486	43%	M
aprile	14,70°C	3,7	111	12,5	1388	3486	40%	A
maggio	18,50°C	3,6	108	12,5	1350	4926	27%	M
giugno	22,90°C	3,46	103,8	12,5	1298	5506	24%	G
luglio	25,70°C	3,57	107,1	12,5	1339	6366	21%	L
agosto	25,30°C	3,74	112,2	12,5	1403	6366	22%	A
settembre	22,40°C	3,81	114,3	12,5	1429	4926	29%	S
ottobre	17,40°C	3,76	112,8	12,5	1410	3486	40%	O
novembre	12,60°C	3,38	101,4	12,5	1268	3486	36%	N
dicembre	8,90°C	3,1	93	12,5	1163	3486	33%	D
Rg annua (Kwh/mq)					annuale (Kwh)	annuale (Kwh)		
1304,4					16305	52492	33%	